

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**623400 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефоны доверия: ОНД 8 (3439) 34-05-35; ГУ МЧС России по СО 8 (343) 262-99-99;

УРЦ МЧС России: (343) 371-99-99; МЧС России: (495) 449-99-99;

**Предписания № 2 / 1 / 1**

**по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральным законом от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период « 21 » января 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Начальником ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР подполковником внутренней службы Аверинским Василием Валерьевичем объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 104» расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, 21 совместно с заведующим Яковлевой Татьяной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечена безопасность людей, а именно ширина горизонтальных участков путей эвакуации группы «Колобок», составляет 0,7 м.	(ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5, СНиП 21-01-97* п. 6.16, ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ППР в РФ п.33;)	01.09.2019	
2.	На путях эвакуации из помещения кухни установлено холодильное оборудование	ППР в РФ п. 36-а;	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.  
должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,  
Каменского городского округа УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Аверинский Василий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“ 07 ” февраля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

“ 07 ” 02 20 19 г.



(подпись)

М.Л.П.



(должность, фамилия, инициалы)